

**Voorbeeld**  
**Ventilatiebalansberekening**

**Type A1**

<b>ruimte</b>	<b>opp. in m2</b>	<b>gebruiksfunctie</b>	<b>ventilatie- capaciteit l/s/m2</b>	<b>eis bouw-besluit totaal in m3/h</b>	<b>Toevoer lucht in m3/h</b>	<b>Afzuiglucht in m3/h</b>
Woonkamer	41,90	woonfunctie	0,9	136	136	0
Slaapkamer 1	13,00	woonfunctie	0,9	42	42	0
Slaapkamer 2	9,70	woonfunctie	0,9	31	31	0
Slaapkamer 3	5,80	woonfunctie	0,9	19	19	0
Keuken	n.v.t.	woonfunctie	n.v.t.	75	0	103
Berging / Techniek	n.v.t.	woonfunctie	n.v.t.	25	0	50
Badkamer	n.v.t.	woonfunctie	n.v.t.	50	0	50
Toilet	n.v.t.	woonfunctie	n.v.t.	25	0	25
				<b>in balans</b>	<b>228</b>	<b>228</b>